

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Al Sig. Sindaco

Oggetto: Relazione tecnica in merito alla interrogazioni del consigliere Roberto Migno del 2.01.07 prot. n. 5, riguardante un presunto abuso edilizio nel Piano di Recupero nel Capoluogo.

Al fine di esplicitare al meglio lo stato dei luoghi allego alla presente la relazione dell'ufficio in merito al sopralluogo del 25.01.07, svolto congiuntamente con il Comando di Polizia Municipale, e l'estratto della planimetria degli impianti di smaltimento dell'intero complesso edilizio.

Il vano individuato ed oggetto di misurazione costituisce un vuoto tecnico necessario per collocare l'impianto fognario costituito da varie fosse biologiche e pozzetti, ed in futuro eseguirne la manutenzione,. Detti impianti fognari sono stati collocati a livello del piano interrato per ottenere le necessarie pendenze per un corretto funzionamento delle tubazioni. Allo stesso tempo sulla superficie delle pavimentazioni delle aree scoperte del piano terra - privata di uso pubblico - , non risulterà visibile una fila di antiestetiche lapidi.

Lo stato dei luoghi riscontrato corrisponde a quanto previsto nel titolo abilitativi edilizio (B.746/2004).

Greve in Chianti, 26.01.2007

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Andrea Cappelli)

